



Оповещатель звуковой (свето-звуковой)
с напряжением питания от 9 до 12В
с током потребления не более 80мА

При данной схеме подключения, в дежурном режиме, при ежеквартальной проверке работоспособности, срок работы элемента питания более 1 года. Длительность работы зависит только от качества применённого элемента питания, частоты и продолжительности срабатывания системы.

						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						Объект: по адресу:		
изм.	кол. уч.	лист	№ док.	подпись	дата			
разработал		Грессель			2019	Автоматическая система контроля утечек воды		
ГИП		Чернявский						
						стадия	лист	листов
						П	1	1
						Схема внешних подключений		
						 +7 (495) 101-12-01 +7 (499) 502-17-29 https://www.complex-safety.com		